

Kongepartens Vandværk

Lyngvej 62 · 4560 Vig · Telefon 59 30 24 99 Cvr 3062 7954

E-mail: kontor@kongeparten.dk – hjemmeside: www.kongeparten.dk

Referat af repræsentantskabsmødet fredag den 16. september 2022 kl. 17:30

1. Navneopråb
2. Valg af dirigent og referent
3. Godkendelse af referat af 21. maj 2022
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af årsregnskaber 21/22
6. Indkomne forslag.
7. evt.

Til stede: Jørgen Jørgensen, Jan Rasmussen, Michael Præst, Jesper Helmer Petersen, Anne Steensen, Henrik Andreasen, Bodil Schjelde, Claus Ole Nielsen, Torben Søgaard, Finn Dyrhagen, Niels Bjørn Jensen, Carsten Nielsen & Kirsten Løcke.

2. Jesper Helmer Petersen blev valgt som dirigent, med applaus.
Kirsten Løcke blev valgt som referent.

3. Referatet blev godkendt.

4. Formand Niels Bjørn Jensen fremholdt følgende beretning.

Beretning til repræsentantskabsmøde september 2022

1. Kloakering

Kloakering er fortsat en stor del af hverdagen på vandværket. Der har heldigvis været sommerferie nedlukning af projektet i hele juli og august måned. Aarslef begyndte i løbet af august måned at beskære træer og buske i de områder, de skal arbejde i, og fra 15. august startede de også grundvandssænkningen op.

Bestyrelsen mødtes 7. juni med Forsyningen og Aarsleff til møde for at tale om de hidtidige problemer og forsøg på at finde fælles løsninger fremadrettet.

Det var et godt møde, hvor de forskellige udfordringer kom op på bordet, og vi fandt gode fælles løsninger på problemerne. Vi talte også om informationen til forbrugerne. Det virkede som at Forsyningen langt hen ad vejen ville overtage informationen. Det var vi ikke interesseret i, så vi fortsætter indtil videre på den måde, som vi hidtil har anvendt ift. forbrugerne i de områder, der berøres af kloakeringen.

Det ser ud som om, at vores aftaler holder, men nu har det jo også været sommerferie, så det er spændende at se om samarbejdet fortsætter i den samme gode gænge som inden sommerferien. Aarsleff er fra 1. september atter begyndt at grave i jorden rundt omkring i vores område.

Forsyningen har bedt om, at vi i området nord for vandværket og på vandsiden af Lyngvejen omlægger mere end 3 km rør – for forsyningens regning. Vi har indgået aftale med Kaj Larsen VVS om at udføre dette arbejde. Som I alle så, da I kom, så ligger der her uden for vandværket rør mm, som er indkøbt i god tid, for at få det til billigere pris. De kommer i jorden i den kommende periode.

Vi regner med at se Forsyningen igen om ikke så længe, så vi kan begynde planlægning af de områder, der skal kloakeres i 2023 og 2024.

2. Nyt vandværk

Siden sidste repræsentantskabsmøde har vi besluttet at foretage prøveboringer oppe i skoven. Det er særligt det nordlige område ved Ellinge skovvej, eller i den sydlige ende af skoven. Vi har sendt den første ansøgning om prøveboring afsted til kommunen, som har bedt om yderligere oplysninger. Det er ved at blive fundet frem.

Vi borer jo, for at finde vand, der har et lavere NVOC indhold end det vand vi i dag. Det kan vi endnu ikke vide om er tilfældet. Vi kan heller ikke vide, hvor store vandmængder der er tilgængelige. Det kan vi først vurdere, når vi har foretaget en egentlig boring.

Vi arbejder videre med at få tilladelse til prøveboring i skoven.

3. Driften af det nuværende vandværk

Der er desværre opstået en sætningsskade omkring et filter på vandværket. Den sundhedsrapport, der blev udarbejdet for vandværket, påpegede jo, at der skulle udføres større renoveringsarbejder på det nuværende vandværk. På nuværende tidspunkt (ultimo august) kendes konsekvenserne af sætningsskaden endnu ikke. Men vi orienterer, når der er nyt om dette.

Vores vandprøver er fortsat gode, når man ser bort fra NVOC-niveauet. Så vi leverer fortsat godt vand til forbrugerne.

Vi har indgået aftale om opsætning af en pakkepost på vandværkets grund. Det er ikke noget vandværket får penge for, men det er heller ikke en udgift. Så længe afhentningen af pakker ikke går ud over installationerne på grunden, så er vi tilfredse.

Ejeren af den udstillede pavillon på den modsatte side af Lyngvejen spurgte om de måtte flytte den over på vores grund, fordi der skulle bygges på den gamle købmandsgrund. Det sagde vi også ja til, men der er ikke sket mere i denne sag.

4. Nye vandmålere

Arbejdet med den årlige måleraflæsning var overstået på mindre end en time. Tidligere har tre hold kørt rundt og løftet låget på alle målerbrønde, aflæst og noteret forbruget. Måleraflæsningerne er herefter indtastet i vores system, som har dannet årsopgørelsen til den enkelte forbruger.

Som sagt så skete dette arbejde nu på under en time, idet alle måleraflæsninger blev indlæst direkte fra de elektroniske målere til vores system.

En sideeffekt af de nye målere har været, at vandværkets spildprocent er faldet til under 10 %. Det betyder, at vi for første gang ikke skal betale strafafgift for vandspild. Dette hænger sammen med, at målerne kan afsløre selv meget små lækager, og dermed hurtigt få sat arbejde i gang med reparation af lækagen.

De nye målere betyder således både en besparelse i forbindelse med måleraflæsningen og en besparelse ift. strafafgiften for vandspild.

5. Vandsamarbejdet i Odsherred

Der har kun været afholdt et møde i vandsamarbejdet siden sidste repræsentantskabsmøde. Det var et møde 1. september om opsætning af solceller. Nu hvor prisen for strøm stiger – hvilket regnskabet også afslører – så kan solceller være et udmærket supplement til strømforsyningen.

Det kan give god mening at se på måder at sænke el-forbruget på idet vandværkets el-forbrug er steget fra 49.500 kr til 93.500 kr.

På repræsentantskabsmødet vil vi orientere mere om mødet, og mulighederne med solceller.

6. Afslutning

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde, og i det forløbne halvår. Ligeledes en tak til Kirsten for den store indsats hun gør i hverdagen.

Her ud over fortalte Jesper om et møde han havde været til om Solpaneler. Det vil kunne indtjene sig på 7 år. Der er en forventet levetid på 100% på 10 år. En forventet levetid på 90% de efterfølgende 10 år.

Det blev nævnt at når vi bygger nyt, så skal vi tage det med i beslutningen, så taget får hældning mod syd.

Vi har tænkt over hvor vi kan spare på strømmen, der er muligheden at sænke trykket. Der skal være min. 2 bar hos forbrugeren. Nogle nye maskiner kræver højere tryk, men det må forbrugeren selv sørge for.

Info og Odsherred forsyning. Info fra os er kun om vandledninger.

En stor del af de ledninger som omlægges nu, er nye ledninger. Der er dog også steder hvor det er gamle og vi får noget ud af det.

5. Årsregnskabet blev gennemgået og nøgletal blev gennemgået.

Årsregnskabet blev godkendt.

6. Der var ingen forslag.

7. evt uden for referat.

Mødet slut 18:20

Referent: Kirsten Løcke