

Mikrobiologisk kontrol

Kongepartens Vandværk
Lyngvej 62
4560 Vig

Analysereport nr. 20250620/007
20. juni 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					Prøvetype: Udslyningsprøve
Temperatur	10,6	°C			Prøvested: TF Hønsinge Nykøbing Slagelsevej Hønsinge
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Gullig				
Udseende*	Klar				Prøvedato: 2025-05-19 Kl. 12:00
					Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	3	200	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1	20	DS/EN ISO 6222, 1:2002	0,15
Colifome bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
BactiQuant (Kimtal, total)	RFU	181		BactiQuant	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)


Karin Due, Laborant